



شرکت مدیریت تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران

احراز حصول استانداردهای تولید موضوع بند ۳ بخش الف ماده ۷ آئین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات و با توجه به ماده ۲۷ آئین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات مبنی بر احراز حداقل استانداردهای الزامی

بدینوسیله مطابقت با استانداردهای تولید در رابطه با:

- ۱- ترانس توزیع روغنی (20KV , 50KVA) هرمتیک کم تلفات AB با گروه اتصال Dyn5
 - ۲- ترانس توزیع روغنی (20KV, 200KVA) کنسرواتور کم تلفات AB با گروه اتصال Dyn5
 - ۳- ترانس توزیع روغنی (20KV , 800KVA) کنسرواتور کم تلفات AB با گروه اتصال Dyn5
- تولید شده در شرکت صنایع کیان ترانسفو خراسان با توجه به مستندات زیر که سوابق آن براساس نامه شماره ۲۷۵۰۰/۶۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ در دفتر امور تحقیقات برق نگهداری می شود مورد تأیید می باشد.
- ۱- انجام آزمونهای نوعی و جاری ساخت مطابق با استاندارد (IEC60076 (2011 که در آزمایشگاه کیان ترانسفو انجام پذیرفته و در دویست و چهلین جلسه شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید، مورد بررسی قرار گرفته و به تأیید رسیده است.
 - ۲- تأیید وجود و استقرار برنامه کنترل کیفیت (QC Plan) و انجام آزمونهای جاری ساخت که به تأیید بازرس مورد تأیید توانیر رسیده است.
 - ۳- ترانسفورماتورهای مذکور مطابق "دستورالعمل تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای ترانسفورماتورهای روغنی توزیع 20KV" ابلاغی شرکت توانیر مورد تأیید می باشند.
 - ۴- تأیید مدارک مربوط به عدم تغییر در طراحی، فرایند تولید و مواد اولیه توسط شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید طی نامه شماره ۱۴۰۱/۳۰۰/۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۴
- لازم به توضیح است که گواهی حاضر به استناد موافقت مدیریت محترم عامل شرکت توانیر در هاشم نامه شماره ۲۷۲۰۰/۱۰۹۵ مورخ ۸۶/۵/۲۱ (نحوه ارائه گواهی مطابقت با استانداردهای تولید) صادر شده است. ضمناً این گواهی صرفاً در رابطه با بند ۳ بخش الف ماده ۷ آئین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات و با توجه به فصل چهارم آئین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت ارائه به کمیته فنی بازرگانی در دستگاه مرکزی مسئول تشخیص صلاحیت صادر شده و اعتبار دیگری ندارد.
- شرکت تولیدکننده مجاز به تغییر در طراحی محصول و یا قطعات منفصله و یا کیفیت مواد اولیه که این گواهی برای آن صادر شده نمی باشد و در صورت هر نوع تغییری، گواهی فوق فاقد اعتبار می باشد و تولیدکننده باید مراحل صدور گواهی مطابقت با استانداردهای تولید را برای کالای تغییر یافته که محصول جدید محسوب می شود طی نماید. مسئولیت خسارت های احتمالی ناشی از موارد فوق الذکر و ارائه کالای تغییر یافته بدون اطلاع رسانی و دریافت گواهی جدید بر عهده شرکت تأمین کننده کالا خواهد بود. همچنین در صورتیکه مطابق استانداردهای ملی، بین المللی و یا الزامات وزارت نیرو، انجام آزمونهای جدید (سخت افزاری، نرم افزاری) الزامی گردد، تولیدکننده موظف خواهد بود ظرف مدت تعیین شده توسط شرکت توانیر نسبت به انجام آزمونهای جدید اقدام نماید؛ در غیر این صورت گواهی حاضر فاقد اعتبار خواهد بود. استفاده از این گواهینامه در چارچوب قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
- این گواهی تمدید گواهی شماره ۲۷۵۰۰/۵۷۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۵ می باشد و اعتبار این گواهی از تاریخ صدور به مدت دو سال است.

سید حسن سجادی
رئیس کمیته فنی بازرگانی شرکت توانیر